

Республика Мордовия  
п. Комсомольский  
ул. Промышленная, 27Документ о качестве № 914**Плита строительная для сухой штукатурки стен****ПлСт – 2500\*1200\*9,5**

ТУ 5742-031-86214064-2015

Сертификат соответствия МСТ RU.OC 01.H 00464

№ партии ..... 189 ..... Дата изготовления ..... 09.07.16 .....

Предел прочности образцов:

продольные ..... не менее 22,3 кгс

поперечные ..... не менее 8,1 кгс

Поверхностная плотность плит (масса 1 м<sup>2</sup>) ..... не более 6,9 кг/м<sup>2</sup>

Отпускная влажность плит ..... не более 10 %

Твердость поверхности ..... не более 20 мм

Удельная эффективная активность

природных радионуклидов ..... 8±6 ..... Бк/кг

Дата выдачи ..... 15.07.16 ..... Подпись .....Республика Мордовия  
п. Комсомольский  
ул. Промышленная, 27Документ о качестве № 909**Плита строительная для сухой штукатурки стен (влагостойкая)****ПлСтВ – 2500\*1200\*9,5**

ТУ 5742-031-86214064-2015

Сертификат соответствия МСТ RU.OC 01.H 00464

№ партии ..... 183 ..... Дата изготовления ..... 9.07.16 .....

Предел прочности образцов:

продольные ..... не менее 22,3 кгс

поперечные ..... не менее 8,1 кгс

Водопоглощение ..... не более 10,0 %

Поверхностная плотность плит (масса 1 м<sup>2</sup>) ..... не более 7,0 кг/м<sup>2</sup>

Отпускная влажность плит ..... не более 10,0 %

Твердость поверхности ..... не более 20 мм

Удельная эффективная активность

природных радионуклидов ..... 8±6 ..... Бк/кг

Дата выдачи ..... 16.07.16 ..... Подпись .....