



Закрытое акционерное общество  
«Самарский гипсовый комбинат»  
443052, г. Самара, ул. Береговая, 9а  
Тел.: (846) 269-64-32

ПАСПОРТ № 9868

СМЕСИ СУХИЕ ГИПСОВЫЕ ШТУКАТУРНЫЕ

ТУ 5745-002-21151476-2008

Наименование Гогман №10

Партия № 54

Дата отгрузки 22.12

Номера вагонов (транспортных средств): а/м

Масса партии, т 45

**Результаты периодических испытаний:**

Отпускная влажность, не более 0,5%

Зерновой состав сухой смеси

- остаток на сите 1,25 мм, не более 1,0%

- остаток на сите 0,2 мм, не более 30,0%

Начало схватывания, не менее 45 мин.

Водоудерживающая способность, не менее 98,0%

Предел прочности затвердевшего раствора через 7 суток,

- при изгибе, не менее 2,0 МПа

- при сжатии, не менее 4,0 МПа

- при отрыве, не менее 0,5 МПа

Контролер ОТК



Закрытое акционерное общество  
«Самарский гипсовый комбинат»  
443052, г. Самара, ул. Береговая, 9а  
Тел.: (846) 269-64-32

ПАСПОРТ № 9868

СМЕСИ СУХИЕ ГИПСОВЫЕ ШТУКАТУРНЫЕ

ТУ 5745-002-21151476-2008

Наименование Гогман №14

Партия № 53

Дата отгрузки 22.12

Номера вагонов (транспортных средств): а/м

Масса партии, т 40

**Результаты периодических испытаний:**

Отпускная влажность, не более 0,5%

Зерновой состав сухой смеси

- остаток на сите 1,25 мм, не более 1,0%

- остаток на сите 0,2 мм, не более 30,0%

Начало схватывания, не менее 70 мин.

Водоудерживающая способность, не менее 98,0%

Предел прочности затвердевшего раствора через 7 суток,

- при изгибе, не менее 1,0 МПа

- при сжатии, не менее 3,0 МПа

- при отрыве, не менее 0,3 МПа

Контролер ОТК

