

**МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА  
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МИНСТРОЙ РОССИИ)**

г. Москва, ул.Садовая-Самотечная, д.10/23, стр.1

## **ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО**

**О ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ  
НОВОЙ ПРОДУКЦИИ И ТЕХНОЛОГИЙ, ТРЕБОВАНИЯ К КОТОРЫМ  
НЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАНЫ НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ ПОЛНОСТЬЮ  
ИЛИ ЧАСТИЧНО И ОТ КОТОРЫХ ЗАВИСЯТ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ**

**№ 4933-16**

г. Москва

Выдано

“ 04 ” июля 2016 г.

Настоящим техническим свидетельством подтверждается пригодность для применения в строительстве новой продукции указанного наименования.

Техническое свидетельство подготовлено с учетом обязательных требований строительных, санитарных, пожарных, промышленных, экологических, а также других норм безопасности, утвержденных в соответствии с действующим законодательством.

<b>ЗАЯВИТЕЛЬ</b>	ООО “Бергауф Строительные Технологии” Россия, 620014, г.Екатеринбург, ул.Шейнкмана, 75 Тел./факс: +7(343)278-52-94(95-99); e-mail:post@bergauf.ru, market@bergauf.ru
<b>ИЗГОТОВИТЕЛЬ</b>	ООО “Бергауф Строительные Технологии” Производство: 624192, Свердловская обл., Невьянский р-н, 86 км Автодороги Екатеринбург-Серов, А/1
<b>НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ</b>	Минеральные штукатурные смеси “Bergauf Dekor”, “Bergauf Crystal”, “Bergauf Diadema” и клеевая смесь “Bergauf Isofix”

**ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ** - смеси представляют собой многокомпонентный строительный материал, состоящий из портландцемента, минерального наполнителя специального гранулометрического состава и химических добавок.

**НАЗНАЧЕНИЕ И ДОПУСКАЕМАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ** - для наружной и внутренней отделки стен зданий и сооружений различного назначения при новом строительстве и реконструкции, в том числе для устройства систем фасадных теплоизоляционных композиционных с наружными штукатурными слоями во всех климатических районах и зонах влажности, в неагрессивной, слабоагрессивной и среднеагрессивной наружной среде.

**ПОКАЗАТЕЛИ И ПАРАМЕТРЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКЦИИ** - физико-механические показатели в зависимости от смеси (“Bergauf Dekor”/“Bergauf Crystal”/ “Bergauf Diadema”/“Bergauf Isofix”): предел прочности на сжатие в возрасте 28 суток - не менее 10,5/5/7,5 МПа; прочность сцепления (адгезия) с бетоном в возрасте 28 суток - не менее 0,5/0,5/0,5/1,0 МПа; морозостойкость - не менее 75/75/50/75 циклов.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА, ПРИМЕНЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ПРОДУКЦИИ, КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА** - соответствие смесей технологии и контроля качества требованиям нормативной документации, в том числе в обосновывающих техническое свидетельство материалах.

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА** - техническая информация изготовителя о производстве смесей, протоколы испытаний, санитарно-эпидемиологические заключения и нормативные документы, указанные в приложении.

Приложение: заключение Федерального автономного учреждения “Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве” (ФАУ “ФЦС”) от 08 июня 2016 г. на 10 л.

Настоящее техническое свидетельство о подтверждении пригодности продукции указанного наименования действительно до “ 04 ” июля 2021 г.

Заместитель Министра  
строительства и жилищно-  
коммунального хозяйства  
Российской Федерации



Х.Д.Мавляиров

Зарегистрировано “ 04 ” июля 2016 г., регистрационный № 4933-16  
заменяет ранее действовавшее техническое свидетельство № 4009-13 от 22 июля 2013 г.

Пригодность продукции указанного наименования впервые была подтверждена техническим свидетельством № 3543-12 от 15 февраля 2012 г.

В подлинности настоящего документа можно удостовериться по тел.: (495)647-15-80(доб. 56015), (495)133-01-57(доб.108)